



Ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. april 2023, kl. 19.30 på Shell Motel i Støvring

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Til generalforsamlingen var der på forhånd tilmeldt 96, heraf var 3 udeblevet. Der mødte ekstra 15 forbrugere op. Samlet antal 108 inkl. bestyrelse og medarbejdere samt ordstyrer og revisor. Der var 13 fuldmagter medbragt, som alle blev anvendt.

Bestyrelsen var repræsenteret af formand Søren Kjær, næstformand Knud Dahl, samt bestyrelsesmedlem Bjarne Elkjær. Der var afbud fra Hans Jørgen Schmidt og Palle Bo Severinsen.

1. Valg af dirigent

Formand Søren Kjær bød alle velkommen, og foreslog advokat Mogens Olesen som dirigent. Mogens Olesen blev valgt og konstaterede straks, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, bl.a. med annoncering i Midthimmerlands Folkeblad samt på hjemmesiden. Merete Buhl blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning for regnskabs-/varmeåret 1. januar 2022 til 31. december 2022

Energipriser, varslingsregler, varmepris og resultat

Varmeåret 2022 blev et historisk udfordrende år på mange områder. Krigen i Ukraine, sprængningerne af gasledningerne Nordstream 1 og 2, rentestigninger, inflation og ikke mindst energipriser, som nåede nye højder, der aldrig er set tidligere. Samtidigt var det et meget turbulent energimarked hen over året, hvilket betød, at der var meget store udsving på gas- og elpriser.

Dette forhold har vi håndteret løbende, da vi som Fjernvarmeselskab er underlagt "hvile-i-sig-selv" princippet. Fjernvarmeprisen er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer at prisen på fjernvarme ikke overstiger de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Fjernvarmeselskaber må som udgangspunkt ikke generere hverken underskud eller overskud i det enkelte regnskabsår. Når omkostningerne bliver for høje, kan det være nødvendigt at hæve varmeprisen med 3 måneders varsel. Til gengæld reduceres prisen, hvis selskabet kommer ud med overskud. Dette betyder, at fjernvarmeprisen vil blive reguleret herefter, når prisniveauet på energi igen falder.

Denne håndtering betød, at vi måtte regulere varmeprisen 2 gange i løbet af året, hvilke gav anledning til megen debat både i de skrevne medier og på de sociale medier. Derfor sendte vi SMS'er ud til alle forbrugere, for at henvise til forklarende informationen på vores hjemmeside. Kunne vi have informeret bedre, ja det kunne vi sikkert, man skal dog huske på, at det var en meget turbulent situation, som vi befandt os i. Vi har prøvet, så sagligt som muligt, at forklare forholdene og hvilke tiltag vi arbejder med, for at imødekomme lignende situationer.

Gaspris:

På illustrationen så vi udsvingene i gaspriserne fra 2021 til januar 2023. Energipriserne på gas og el startede med at stige i september 2021. Det betød, at vores energiregninger steg i sidste kvartal af



Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

2021, med den virkning, at budgettet for 2021 ikke holdt og vi kom ud af 2021 med et underskud på knap 11 mio. kr. Dette underskud blev overført delvist til budgettet i 2022 med ca. 6,8 mio. og påvirkede derfor varmeprisen i 2022. De resterende ca. 4,1 mio. bliver overført til 2023. Man kan så spørge - hvorfor hævede vi ikke prisen i sidste kvartal af 2021, så vi ikke fik et underskud med over i 2022, men det var desværre ikke muligt grundet varslingsreglerne på 3 måneder.

Gaspriserne som tidligere kostede 1,5-2,0 kr./m³ var i december 2021 oppe på 16,- kr. /m³. De faldt dog tilbage omkring nytår og starten af 2022, men stadigvæk på et højt niveau omkring 7,- kr. I juni måned var prisen 7,- kr. /m³, men steg til 28,- kr. /m³ i august måned, hvilket er helt usædvanligt i sommermåneder. Derfor så vi ingen anden mulighed end at varsle en prisstigning. I samme periode var elpriserne også usædvanligt høje.

Vi har tidligere fastlåst noget af gasforbruget til fastpris for at sikre vores budgetpris. Men da gassen lå på et meget højt niveau og ingen kunne forudsige, om gassen fortsat ville stige eller falde, turde vi ikke fastlåse prisen på længere sigt på dette høje niveau. Ved fastlåsning af gasprisen, vil der på forwardpriserne skulle betales en præmie oveni, som i disse usikre tider er rimelig høj. Dog fastlåste vi hovedparten af gasmængden for marts måned, hvilket var en rigtig god beslutning.

Elpriser:

På illustrationen så vi elprisens forløb med højeste priser i august måned samt november og december måned.

Varslingsregler:

For at give et indblik i varslingsreglerne og prisfastsættelsen, blev der gennemgået principper for varmeforsyningselskabers fastsættelse af varmepris og mulighed for at ændre priserne i årets løb. Det blev illustreret på sliden.

Vi er underlagt Varmeforsyningsloven, som siger, at vi hvert år skal levere et nul resultat, med andre ord, vi må ikke generere overskud, som akkumuleres over tid, som tidligere nævnt "hvile-i-sig-selv" princippet. Det betyder, at hvis vi har underskud, skal dette overføres til efterfølgende års priser og har vi overskud, skal dette tilbageføres til forbrugerne i forbindelse med årsopgørelsen. En anden regel er, at vi ikke i løbet af året kan nedsætte prisen uden anmeldelse af nyt takstblad. Derimod må vi gerne sætte prisen op. Er prisstigningen mere end 10%, skal der dog først udsendes en prisvarsel på 3 måneder og indsendelse af nyt takstblad.

Det er også vigtigt at sige, at da vi er et a.m.b.a. selskab, trækkes der ikke penge ud til aktionærer, alle pengene bliver i selskabet og hos forbrugerne, når der er overskud.

Da vi først i løbet af september måned 2021 kunne se, at energipriserne steg mere end normalt og at forwardpriserne for 2022 også lå højere end normalt, reagerede vi med at udsende første prisvarsel på prisstigning for 2022 ultimo september måned. Varslet på de 3 måneder og det at energiprisernes stigning først startede rigtigt i september måned, var årsagen til, at vi ikke kunne hæve priserne for de sidste 3 måneder i 2021. Vi kunne derfor ikke undgå, at få et underskud med over i 2022.

Da gaspriserne kulminerede senere i december måned og vi lagde budget for 2022, blev vi derfor nødt til at udsende 2. prisvarsel med prisstigning pr. 1. april 2022. Ved vores årlige opfølgning på halvårsregnskabet, var vi på budget med et overskud på ca. 1 mio. Senere ultimo august måned, var gaspriserne steget med en faktor 4 fra 7,- kr. til 28,- kr. /m³. siden juni måned, hvorfor vi blev nødsaget til at reagere med en 3. prisstigning. Dette er bevæggrunden for, at vi i 2022 har haft 3 forskellige varmepriser.

Varmepris 2022:

Der blev fremvist illustration over, hvorledes forbrug og varmepriserne er fordelt hen over året, når vi taler om et standardhus på 130 m².



Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

De variable afregningspriser for varmeåret 2022 inkl. moms var:

1. januar til 31. marts	665 kr./MWh
1. april til 30. november	875 kr./MWh
1. december til 31. december	1.775 kr./MWh

Varmerprisens vægtede gennemsnit over hele 2022 på den variable del var kr. 930,-kr./MWh. Regeringen vedtog lov omkring varmetjek og denne blev gældende for vores forbrugere.

Gennemsnitlig varmetilforbrug:

Desværre skal vi anvende "Standardhuset" på 130 m² og 18,1 MWh i forbrug, når vi skal varsle prisændringer. Det giver et forkert billede af, hvad varmeregningen bliver for den enkelte, hvis man bare ganger op med husets størrelse i m². Virkeligheden ser noget anderledes ud, da næsten ingen har dette forbrug, selv med meget større huse.

På illustrationen så vi på det aktuelle gennemsnitlige forbrug på gadeniveau for 2022. Og som vist, ligger forbruget næsten overalt under de 18,1 MWh, som den røde streg angav.

Det afspejler selvfølgelig også, med baggrund af den megen medieomtale og de udmeldte priser, at alle samtidigt har sparet på deres forbrug af varme.

Varmerpris over årene:

Støvring har haft en lav varmerpris i mange år, men vi har været udfordret i 2022. Energif priserne er dog nu igen faldet tilbage, om end ikke til samme lave niveau som tidligere, men alligevel på et fornuftigt niveau. Det virker til, at vi er tilbage i et mere roligt og stabilt marked igen.

Fortsætter de nuværende lavere gas- og elpriser, regner vi med at kunne nedsætte varmerprisen omkring maj/juni måned for resten af dette varmeår.

Resultat:

Årets overdækning blev på 6,063 mio.. Der var budgetteret med en overdækning på ca. 6,869 mio. Revisoren gennemgik regnskabet senere.

Forbrugerantal, varmesalg, graddage, forbrug pr. m² og elforsyning

I 2022 har Støvring by fortsat sin udvikling med samme hastighed indenfor det private ejendomsmarked som i 2021. I området Støvring Ådale er det primært lejligheder på Kronhjorten og i området Høje Støvring er det rækkehuse samt parcelhuse. Samtidigt er der blevet bygget mange virksomheder i erhvervsområdet Porsborgparken.

Der er i det forgangne varmeår tilsluttet 51 nye private forbrugere mod 69 i sidste regnskabsår samt 3 nye erhvervsbygninger i Porsborgparken. Det betyder, at vi nu er oppe på 3.260 forbrugertilslutninger.

Varmesalg:

Varmesalget har været på 49.037 MWh og varmerproduktionen har været på 66.085 MWh. Betydeligt mindre end sidste varmeår, hvilket skyldes, at året har været en hel del varmere end i et normalår samt at forbrugerne har sparet på varmen.

Varmerproduktionen fremstilles på vores 3 produktionsanlæg. Luft til Vand Varmepumpeanlægget, Kraftvarmeenhederne og Gaskedler.

51% af varmen er produceret på Varmepumpeanlægget i 2022. Fordelingen af hvilket anlæg vi producerer varmen på, er ud fra den "marginale produktionspris". Det betyder, at varmen bliver produceret på det anlæg, der giver den billigste produktionspris time for time og dermed også den billigste varmerpris.



Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Graddage:

Varmeåret har været varmt og meget varmere end et normalår. Graddagetallet har været 2.548 mod et normal år på 3.112 graddage. Vintermånederne var også varmere end normalt, dog havde vi kortvarigt ned til 15 graders frost medio december.

Forbrug pr m²:

Gennemsnitsforbruget i boliger har været 84,1 kWh/m², meget lavere end i 2021. Igen må det tilskrives det varmere vejr samt at forbrugerne har sparet på varmen.

Da returtemperaturen i nettet er vigtigt for effektiviteten i vores produktion, har vi fokus på denne. Det betyder, at vi tager kontakt, til de forbrugere, som har den dårligste afkøling, for at se på hvorledes den kan forbedres. Vi påtænker på et senere tidspunkt at indføre afkølingstariffer, så energieffektiviteten i det enkelte hus og i vores produktion øges. Derfor en opfordring til at se på jeres individuelle afkøling.

eForsyning:

Som tidligere vil vi også gerne igen komme med en opfordring til at bruge "eForsyning". Det er en App, hvor I kan følge med i jeres forbrug, temperaturer, afkøling og ikke mindst jeres varmeregning. I kan løbende hen over året se estimatet af jeres årlige varmeregning via App'en. Hvis I endnu ikke har denne på jeres smartphone, kan vi opfordre jer til at downloade App'en eForsyning og med det samme få adgang til jeres forbrug og data.

Man kan også finde en film på vores hjemmeside, som beskriver, hvordan eForsyning fungerer. Se under "Gode råd". Her findes også andre nyttige små filmklip, hvor man kan se, hvordan man kan optimere sit varmekonsum.

Ledningsnet renovering og vandtab

I varmeåret har vi ikke foretaget nogen ledningsrenovering.

Vandtab:

Vandtabet har ligget på et acceptabelt niveau det meste af året. Vi har dog haft 3 brud på ledningsnettet, som er udbedret. Det har været på Hybenvej, på Mastruphøj og på Søndervang.

Som altid opfordrer vi til, at I løbende registrerer jeres forbrug mindst 1 gang pr. måned, så I fanger for stort forbrug eller utætheder i jeres husinstallation. Skulle I ikke selv fange et overforbrug, vil vi fange højt forbrug på grund af utætheder, da vi har installeret lækageovervågning og derved kan advisere forbrugerne om utætheder i installationen.

Nye forsyningsområder boliger, gaskonvertering i Buderupholm samt erhverv

Støvring Ådale:

I Støvring Ådale er 2 nye større udstykningsområder kaldet Ilderen og Ræven blevet forsynet med hovedledninger. Ræven bliver dog først færdig i indeværende år.

Ilderen er et større område med 270 rækkehuse og boliger. Ræven omfatter 68 boliger. I forbindelse med Ilderen, udstykkes også senere Skovmåren med 59 boliger.

Centergrunden:

Ligeledes er man startet byggeriet af nyt sundhedshus på Centergrunden.



Buderupholm:

Vi har i 2021 og 2022 arbejdet med gaskonverteringsprojektet i Buderupholm, som er et delvist naturgasfyret område. I efteråret 2021 havde vi salgsprocessen kørende med en "salgsskurvogn" i området og haft mange besøg og samtaler med beboerne i området, ligesom der er givet mange tilbud. Projektets igangsættelse var afhængigt af en tilslutning på min. 30 forbrugere. I første omgang var der ikke tilslutning nok. Efter nogen tid og efter ønsker fra flere i området, holdt vi endnu et informationsmøde og efter yderligere dialog i området, fik vi tilsagn om 38 nye forbrugere, som gerne vil med på fjernvarme, hvorfor projektet er blevet sat i gang. Der var mulighed for at ansøge om tilskud fra "Fjernvarmepuljen" og vi fik bevilliget ca. 1 mio. til projektet. Da ikke alle er med, får vi ca. kr. 600.000,- i tilskud. Forsyningsledningen til området kan deles med den nye udstykning, der snart kommer på Bundgaardsminde. Gravearbejde starter her i foråret.

Gasforsynede områder:

Regeringens besluttede i foråret 2022, at fremme fjernvarmeudrulningen, hvilket betød, at kommunerne i Danmark med gasforsynede områder blev pålagt, at udarbejde og godkende varmeplaner inden udgangen af 2022. Ligeledes skulle alle ejendomssejere med gas og olieforbrænding inden udgangen af 2022 have besked om, hvornår de kunne få fjernvarme. Områderne bliver delt op i grøn, gul og rød. Grøn for fjernvarme, gul for undersøges nærmere og rød for ingen fjernvarme lige nu.

Gasforsynede områder:

Dette arbejde blev også igangsat af Rebild kommune og derfor har vi i samarbejde med kommunen arbejdet intenst på dette, hvilket har krævet mange ressourcer. Områderne blev vist på en illustration.

Industrien i Juelstrupparken og øst for Hobrovej, har vi haft dialogmøder med og udarbejdet priser på at lægge forsyningsledninger og stik ind. Der har dog ikke været tilslutning nok hertil. Det skyldes i særdeleshed, at timingen er meget dårligt. Priserne på fjernvarmerør og entreprenørarbejde er historisk høje lige nu. Samtidigt er gas- og elpriserne også faldet, hvorfor økonomien i projektet i øjeblikket ikke er optimal for industrien. Dette mønster ser vi også andre steder i Danmark lige nu. Der er også dialog, omkring Sørup og området i Støvring Nord, som vi skal have en beslutning på her i 2023.

Nye projektforslag:

Ser vi på kommende nye områder, er der udarbejdet projektforslag til Bundgaardsminde området, som ligger syd for Buderupholmsvej. Her er der tale om et nyt friplejehjem, en børnehave, samt boliger.

Masterplan og ny produktion

Produktion:

Da byen er i konstant udvikling og i særdeleshed med energiprisernes variation i den seneste tid, er det vigtigt, at vi har en langsigtet planlægning, både på produktionsbehov samt ledningsnettets udbygning. Derfor har vi med jævne mellemrum gennem årene udarbejdet en masterplan, med baggrund i oplysninger fra kommunen om deres fremtidige udstyknings- og bebyggelsesplaner påsat estimerede årstal, således, at vi kan planlægge herefter. Som eksempel arbejder vi stadigvæk efter Støvring Ådals planen, hvilken dog tidsmæssigt er fremskudt med mere end 20 år grundet byens hurtige udvikling i området. Men omfang er stadigvæk ca. det samme, så det er kun et spørgsmål om hvor hurtigt, vi følger planen.



Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

En tilsvarende plan arbejdede vi med i 2021 og den var færdig i september 2021. Planen rækker frem til 2055 og selvfølgelig vil den ikke passe nøjagtig, men skal rettes til hen ad vejen. Ligeledes skal vores investeringer tilpasses udbygningstakten.

Områder:

På illustrationen så vi, at planen er forholdsvis detaljeret opdelt i områder og med estimerede årstal sat på. Og på næste illustration så vi varmeproduktionsbehovet.

Effektbehov:

I planen, er der også set på produktionsdelen. Produktionsmuligheder der er blevet afdækket, er Biomasse, Solvarme, Overskudsvarme, Varmepumpe, Elkedel, fornyelse af Gasmotorerne samt udbygning med endnu en akkumuleringsstank. Derudover har vi efterfølgende set på Solceller og vindmøllestrøm. Det har ført til følgende beslutninger.

Elkedel:

Projekt på en 10MW Elkedel er sat i gang og kontrakten blev underskrevet i november 2022. Elkedelen vil stå klar til produktion i august måned i år. Bevæggrunden for en Elkedel er, at vi kan anvende denne til at producere i reservemarkedet og producere varme, når strømmen i dette marked er billig. Ligeledes kan vi booste Varmepumpens fremløb om vinteren, når der er behov for det. Derved fortrænger vi naturgas samt CO₂ kvoter. Samtidig vil den have en vigtig betydning for spids- og reservelast i vintersituationen.

Akku. tank:

Projekt på en ny akkumuleringsstank er sat i gang og kontrakten blev underskrevet i december 2022. Projektet forventes færdig i februar måned 2024. Tanken bliver på samme størrelse, som den eksisterende, vi har i dag. Nuværende akkumuleringsstank er fra 1994 og har en størrelse, som ikke er tidssvarende i dag til byen og produktionens størrelse og det fluktuerende energimarked, som vi producerer i. Det er vigtigt, at vi har lagerplads, så vi kan producere og lagre varmen, når den er billig. Derved kan vi optimere vores drift og produktionspris på varmen. Dette er begrundelsen for beslutningen om at bygge en ekstra akkumuleringsstank.

Varmepumpe:

Næste udbygningstrin er udbygning af Varmepumpeanlægget, da denne har den billigste produktionspris og samtidig fortrænger gas og CO₂ kvoter. Vi har iværksat udbud på et ca. 3MW anlæg, som skal indbygges i nuværende bygning og kølegård. Der er ansøgt midler fra Energistyrelsen og der er bevilliget 4,25 mio. til projektet. Vi har endnu ikke en fastlagt tidsplan, men forventer projektet færdigt i efteråret 2024.

Solvarme har vi også set på. Det kan under normale omstændigheder ikke konkurrere med Varmepumpen og så er et sådant anlæg meget investeringstungt i forhold til, at det kun giver 15%-20% af den samlede varmeproduktion. Investeringsniveau vil være ca. 60 mio. Samtidig vil solvarmen konkurrere med Varmepumpen om sommeren og produktionsprisen vil under normale omstændigheder være højere end på Varmepumpen.

Overskudsvarme har vi set på for ca. 4 år siden og den eneste mulighed her i byen var Minkfoderproduktionen. Heldigvis gik vi ikke ind i den investering, da produktionen er lukket efter nedlukningen af mink i Danmark.



Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Gasmotorer:

Gasmotorerne er ved at være udtjente efter 60.000 timer, hvorfor vi påtænker at udskifte dem næste år. Baggrunden herfor er, at det har vist sig, at det er vigtigt at have forskellige typer produktionsanlæg. I et turbulent energimarked er de nyttige at have, da vi jo sælger strøm i reservemarkedet med god indtjening. I 2022 producerede de i perioder billigere varme end varmepumpeanlægget, grundet de høje elpriser. Behovet for kraftvarmeenheder, der kan være med til at stabilisere elnettet fremover, vil stadigvæk være til stede og el-salgsprisen vil afspejle dette. Ligeledes har vi brug for dem i vinterperioden, hvor det er behov for megen produktion.

Biogas:

Samtidigt er der en stadig stigende andel af grøn Biogas i vores gasnet. Med udgangen af 2022 var andelen 34% og man regner med, at andelen vil blive op mod 100% i perioden 2027- 2030.

Mulige fremtidige produktionsmuligheder:

Solceller: For at gøre produktionen mindre afhængig af elpriserne, ser vi også på mulighederne for at etablere et større solcelleanlæg samt økonomien heri. En forundersøgelse er igangsat og resultatet heraf er klar senere på foråret. El herfra skal i så fald anvendes til de eldrevne Varmepumper og Elkedlen.

Skulle dette projekt blive aktuelt, vil det indbefatte køb af jord og da der er et kompliceret regelsæt for etablering, har det dog en tidshorisont på nogle år.

Vindmøller: Vindmøllestrøm har også været oppe at vende i medierne. Vi har haft kontakt til et vindmøllefirma, som igennem nogen tid, har arbejdet med et projekt i vores nærområdet. Dette projekt bliver dog ikke realiseret her og nu, da lodsejere ikke ønsker at sælge eller deltage i dette. Og bare gøre som Hvide Sande er ikke en mulighed, da det var helt andre forudsætninger, der gjorde sig gældende i deres projekt. Ligeledes har vi en lovgivning, der som den ser ud lige nu, ikke giver os mulighed herfor. Om det ændrer sig, er endnu uvist.

Aalborg: For at undersøge alle muligheder, har vi endnu engang været i dialog med Aalborg Forsyning, for at afdække muligheden for et samarbejde. De har en bestemt model, som de beregner efter. Først en fase 1, hvor de beregner et ca. varmetillæg over 20 år, for at komme med. Varmetillægget skal tillægges deres varmepris, som også vil variere efter energipriserne. Hvis vi synes, at det er interessant at gå videre med, vil vi gå til Fase 2, hvor undersøgelserne går mere i dybden med alder på ledningsnet, produktionsudstyr og gæld, for så at komme med et reelt tilbud på et konkret varmetillæg, der som sagt skal betales i 20 år. Efterfølgende vil deres model være, at de overtager alle aktiver i Støvring Kraftvarmeværk, for at blive ejet og styret af Aalborg Forsyning. Det er for tidligt at kunne sige noget nærmere om dette, da vi kun er i Fase 1 for øjeblikket.

Alt i alt er beslutningerne på produktionssiden ikke nemme i øjeblikket, da markedet er meget usikkert. Ud over de allerede igangsatte og vedtagne projekter, venter vi med at tage yderligere beslutninger. Det ser ud til at der igen er ro på energimarkedet, om end niveauet er lidt højere end tidligere. Vi følger naturligvis tingene meget nøje, prøver at planlægge langsigtet. Det er selvfølgelig vores ambition, altid at have en så lav varmepris som muligt. Vi har i mange år haft en lav varmepris her i Støvring ift. det generelle niveau i Danmark.

Vi forventer, at vi kan melde en nedsættelse af prisen ud i maj måned for resten af året, hvis energipriserne ellers holder sig i ro.



Bankforbindelse:

Spar Nord: Vi har igennem mange år anvendt Sparekassen Danmark som vores bankforbindelse og har været meget tilfredse med det. Men som med andre opgaver, så har vi undersøgt markedet, hvilket har resulteret i, at vi har skiftet bank i oktober måned til Spar Nord, da vi kunne få bedre betingelser.

Tak til værkets personale for indsatsen. 2022 har været et af de mest udfordrende år nogensinde, som vi har været igennem. Energiprisernes udsving og håndtering af dette, undersøgelser til kommunens varmeplan, gaskonvertering i Buderupholm, nye udstykninger samt investering i nyt produktionsudstyr, har fyldt rigtig meget.

Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i det forløbne år. Det har været et travlt år, med mange vigtige beslutninger og med fokus på de udfordringer, der i øjeblikket er, både med den stadige udvikling i byen, men ikke mindst energiprisernes himmelflugt.

Kim Nielsen spurgte efterfølgende ind til, hvordan vi indkøber gas, Henrik Nielsen spurgte ind til om vi spekulerer eller køber gas i spot. Svaret var, at vi ikke laver spekulative handler. Enkelte gange afdækker vi en kortere periode, men med en mindre del af forbruget. Gaskontrakter bliver også udbudt årligt til flere udbydere i fuld konkurrence.

Der blev endvidere drøftet, om vi kører den grønne profil og der blev svaret, at vi har investeret i eldrevne varmepumper, som vi i øvrigt udbygger med mere effekt. Ligeledes er der investeret i en Elkedel. Det er i tråd med den retning, som regeringen ønsker branchen går. Det var ønsket fra Kim Nielsen, at generalforsamlingen blev spurgt oftere i forhold til projekter og investeringer.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsrapporten blev gennemgået af revisor Frank Nørgaard fra Redmark. Årsrapporten blev herefter godkendt.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budget for året 2023 blev gennemgået af Frank Nørgaard/Redmark.

Budgettet godkendt uden bemærkninger.

5. Fremlæggelse af 5 års investeringsplan

2023	Kr. 25,5 mio. El-kedel & Akkumuleringsstank (20 mio.) Ledningsnet Buderupholm og Bundgaardsmide (5,5 mio.)
2024	Kr. 40,0 mio. Udbygning varmepumpe (20 mio.) Motorudskiftning (20 mio.)



Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

2025	Kr. 0,75 mio. Ledningsrenovering
2026	Kr. 0,75 mio. Ledningsrenovering
2027	Kr. 0,75 mio. Ledningsrenovering

Forbehold for ændret prioritet.

Peter Kjeldgaard spurgte ind til, om der indenfor den nærmeste fremtid kommer større renoveringer på ledningsnettet. Der blev svaret, at det er ikke aktuelt, da vi har et vel opdateret ledningsnet, dog mangler vi en kort strækning på Viborgvej, som skal opdateres i forhold til udbygningen i Støvring Ådale.

Kim Nielsen spurgte ind til motorudskiftning og om det er bestyrelsens beslutning. Man kunne overveje om det var alle eller kun enkelte af motorerne. Der blev svaret ja til udskiftning og at man ser på antallet.

Der blev også drøftet bl.a. biomasse, hvilket ikke kommer på tale, da man ser det som et overgang-brændsel. Ligeledes kan der komme høje afgifter på dette brændsel.

Snakken faldt også på, hvad vi skulle bruge vores motorer til, hvis vi slog over på ren el. Det er ikke aktuelt pt. udelukkende at anvende varmepumper, da teknologien stadigvæk er ny og for ustabil i kolde vintermåneder. Derfor behøver man stadigvæk anden produktionsform samtidig.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Rettidigt var det kommet et forslag som følger:

Forslag til behandling på Støvring Kraftvarmeværk's generalforsamling d. 19. april 2023 pkt. 7 Af Bjarne Laustsen Blomstermarken 20, 9530 Støvring.

Bestyrelsen pålægges at udarbejde et forslag om, at Støvring Kraftvarmeværk bliver selvforsynet med ren energi fra vindmøller efter samme princip som Varmeværket i Hvide Sande, som i 2022 vel havde landets billigste fjernvarme – 4.273 kr. for et hus på 130 kvm, opvarmet af ren grøn energi – de har investeret 52 mio. kr. i 3 vindmøller og lavet en langtidskontrakt med Vestas. På den måde har de undgået uforudsete udgifter, men har kunnet glæde sig over de ekstraordinære høje elpriser, som for alle andre varmeværker har været en ulempe.

Forslaget blev drøftet. Kraftvarmeværket har kigget ind i mølle-verdenen. P.t. giver lovgivningen ikke mulighed for vindmøller, som etableret i Hvide Sande.



Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Bestyrelsen fremlagde sit forslag, som var bredere og inkluderede solceller.
Bestyrelsen undersøger - ud over allerede foretagne undersøgelser - muligheden for etablering af vindmøller og solceller til elforsyning af værkets el-forbrugene enheder indenfor den gældende lovgivning på området, værkets placering samt økonomi

Bjarne Laustsen trak sit forslag tilbage såfremt:
Muligheden for vindmøller eller solceller kommer til afstemning på en kommende generalforsamling. Det blev af formanden lovet, at det ville komme på en senere generalforsamling. Det vil sige, at Kraftvarmeværket undersøger mulighederne for møller igen, når lovgivningen blæser i vores retning.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Palle Severinsen og Bjarne Elkjær var på valg. Begge ønskede genvalg. I Palles fravær blev der læst og vist en præsentation omkring Palle og hans engagement i og for arbejdet i bestyrelsen. Bjarne Elkjær præsenterede sig selv.

Henrik Mikkelsen, Rådyret 233 samt Thomas Seneca, Ledvogtervej 132 stillede også op til bestyrelsen og efter kampvalg blev Henrik Mikkelsen og Palle Severinsen valgt ind.

Bestyrelsen er herefter: Søren Kjær, Knud Dahl, Hans Jørgens Schmidt, Palle Severinsen og Henrik Mikkelsen.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Jonas Nielsen og Bjarne Elkjær tilbød sig begge som suppleanter. Ved lodtrækning blev Bjarne Elkjær 1. suppleant og Jonas Nielsen 2. suppleant.


10. Valg af revisor


Bestyrelsen foreslog genvalg af nuværende revisor Redmark.
Revisoren blev genvalgt uden modforslag.

11. Eventuelt

Formanden takkede Mogens Olesen for vel udført dirigentrolle og for det store fremmøde samt gode dialog.

Dirigent Mogens Olesen takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen slut kl. 22.00, herefter forplejning


Merete Buhl - Referent


Mogens Olesen - Dirigent